

Réf :/PAG

Rabat, le 24/11/2021

AUX
Concurrents ayant retirés ou téléchargés
le CPS/RC relatif à l'AO N° 02/2021/AMEE/AACID

Objet : Réponse à une demande d'éclaircissements formulée par un soumissionnaire concernant l'appel d'offres ouvert N° 02/2021/AMEE/AACID relatif à la **Fourniture, l'installation et la mise en service des systèmes solaires thermiques de production d'eau chaude sanitaire dans 17 établissements sociaux.**

La question :

- **La spécifications techniques du chauffe-eau solaire Article B-1 que ce dernier doit obligatoirement être de la nouvelle génération SLIM alors que le marché Marocain ne dispose pas cette spécification dans les chauffe-eaux solaires. ?**

Concernant la spécification technique des chauffe-eaux solaire exigeant la technologie SLIM au Maroc, je vous informe que l'AMEE dans le cadre de la diversification et l'adaptation des nouvelles technologies de chauffage solaire à certains types de bâtiments, a déjà lancé dans le passé plusieurs appels d'offres demandant des produits similaires (technologie SLIM), et qu'elle a effectivement reçu plusieurs offres répondant favorablement aux exigences demandées et qui ont été installés avec succès. De ce fait, ce type de produits est disponible et peut être fournit pour le marché national.

Restant à votre disposition pour toutes informations complémentaires, je vous prie d'agréer, nos salutations distinguées